

Nr_pisma ZS.0701.5.2020

Czerwionka-Leszczyny, 4 listopada 2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

[oferta cenowa]

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie klimatyzacji w 3 salach lekcyjnych wg specyfikacji na potrzeby projektu „ZSCL - **akademia nowoczesnego kształcenia III**” osi priorytetowej *11.*, działania *11.2.*, poddziałania *11.2.3.* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin wykonania zamówienie **od 18 listopada do 14 grudnia 2020r.**

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Podana cena powinna być podana w wartości brutto.

Oferta powinna być złożona **do 13 listopada 2020r.** w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczanach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub emailem na adres: zsczl@poczta.onet.pl

Specyfikacja:

Zestaw 3 klimatyzacji wraz z montażem do pomieszczeń, gdzie realizowane będą zajęcia lekcyjne, w każdej z nich znajduje się 17 stanowisk komputerowych. Wymagane parametry systemów chłodzenia w poszczególnych salach:

1. Pracowni programistycznej (35ZS)

- Moc chłodnicza klimatyzatora – 2 x 5,0 kW
- Napięcie/częstotliwość – 230/50 V/Hz
- Klasa efektywności energetycznej – nie mniej niż A++
- Ilość biegów – minimum 5
- Montaż jednostki zewnętrznej – ściana zachodnia lub północna
- Instalacja cieczo-gazowa i skroplin prowadzona w systemowych korytach

- Instalacja elektryczna prowadzona w systemowych korytach
 - W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin należy zamontować pompkę skroplin
2. Pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych (16ZS)
- Moc chłodnicza klimatyzatora - 7 kW
 - Napięcie/częstotliwość – 230/50 V/Hz
 - Klasa efektywności energetycznej – nie mniej niż A++
 - Ilość biegów – minimum 5
 - Montaż jednostki zewnętrznej – ściana wschodnia lub północna
 - Instalacja cieczo gazowa i skroplin prowadzona w systemowych korytach
 - Instalacja elektryczna prowadzona w systemowych korytach
 - W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin należy zamontować pompkę skroplin
3. Pracowni multimedialnej i organizacji reklamy (17ZS)
- Moc chłodnicza klimatyzatora - 7 kW
 - Napięcie/częstotliwość – 230/50 V/Hz
 - Klasa efektywności energetycznej – nie mniej niż A++
 - Ilość biegów – minimum 5
 - Montaż jednostki zewnętrznej – ściana wschodnia lub północna
 - Instalacja cieczo gazowa i skroplin prowadzona w systemowych korytach
 - Instalacja elektryczna prowadzona w systemowych korytach
 - W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin należy zamontować pompkę skroplin

Gwarancja dot. zestawów klimatyzacji:

- ✓ minimum 36 miesięcy
- ✓ o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub emailem.
- ✓ sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę
- ✓ po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt
- ✓ czas skutecznej naprawy – max 14 dni roboczych liczonych od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do Zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach).

Cenę brutto należy podać w rozbięciu na koszt klimatyzacji w poszczególnych salach.

Usługa będzie płatna na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności 14 dni.

Dane do faktury:

NABYWCA:

Powiat Rybnicki
ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik
NIP 642-31-97-094

ODBIORCA jak i adresat faktury:

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 42
44-230 Czerwionka-Leszczyzny

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół


mgr Leszek Rakojc

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 42
44-230 Czerwionka-Leszczyzny
tel. 32 4311 460, 32 4312 034
e-mail: zs@powiatrybnicki.pl